

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АЛЫЕ ПАРУСА»**

СОГЛАСОВАНО

Представитель трудового
коллектива
ГБУ ДО РК «ДОЦ «Алые паруса»

 Е.С. Борисова
«11» января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО РК
«ДОЦ «Алые паруса»


В.Г. Шеколдин
«11» января 2021 г.
Приказ от «11» января 2021 № 9

ИНСТРУКЦИЯ

**о мерах пожарной безопасности в корпусах № 1,2,3
ИПБ – 005 - 21**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в корпусах № 1,2,3 (далее - инструкция) разработана для ГБУ ДО РК «ДОЦ «Алые паруса» (далее - учреждение) в соответствии разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).
- 1.2. Одновременно в корпусе может находиться до 200 человек. Корпус является местом массового пребывания людей.
- 1.3. Ответственным за пожарную безопасность в корпусе является администратор (дежурный).
- 1.4. Корпус оборудован системой автоматической пожарной сигнализацией и системой управления эвакуацией при пожаре. Сигналы звуковые и речевые обязательны для исполнения всеми людьми находящимися в корпусе.
- 1.5. Телефон для связи с пожарной охраной: 101.
- 1.6. Ежедневно, дежурный администратор корпуса, перед отбоем, собирает от воспитателей (вожатых) отрядов информацию о количестве людей (детей) ночующих в корпусе. Итоговая (сводная) информация проверяется и передается дежурному по КПП 1.
- 1.7. В корпусе категорически запрещено курить или пользоваться открытым огнем. Курение на территории образовательного учреждения не предусмотрено.
- 1.8. Замки на дверях эвакуационных выходов должны свободно открываться изнутри без ключа. Запрещено закрывать эвакуационные выходы на ключ.
- 1.9. Эвакуационные пути должны быть чистыми, без препятствий.
- 1.10. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы.
- 1.11. Выход на кровлю и в солярий должен быть закрыт на замок. На дверях должна быть информация о месте хранения ключей.
- 1.12. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.
- 1.13. Запрещено размещать мебель на путях эвакуации.
- 1.14. Запрещено проводить уборку помещений с применением бензина, керосина, других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- 1.15. Запрещено хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие материалы, взрывчатые вещества, баллоны с горючими газами.

- 1.16. Запрещено использовать помещения в корпусах для хранения (складирования) оборудования, мебели. Вся лишняя мебель должно сдаваться на склад.
- 1.17. Запрещено хранить на лестницах вещи, оборудование, мебель, материалы.
- 1.18. Запрещено устанавливать глухие решетки на окнах.
- 1.19. Запрещено снимать двери эвакуационных выходов.
- 1.20. В корпусе запрещено оставлять включенными в электросеть бытовые приборы, использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, удлинители. Запрещено использовать неисправные электроприборы, электропровода, кабели, выключатели, розетки.
- 1.21. Электрощитовая в корпусе должна быть закрыта на замок. Запрещено хранение в электрощитовой каких – либо предметов, материалов. Отключение электроэнергии производится в щитовой электротехническим персоналом.

2. При получении сигнала о пожаре в корпусе № 1, 2, 3:

- 2.1. При получении сигнала АПС о пожаре в корпусе, сообщить о сработке системы пожарной сигнализации по телефону 101 диспетчеру пожарной охраны: назвав адрес учреждения (ул. Аллея Дружбы, 23); место возникновения пожара и этаж, а также свою фамилию, четко и лаконично ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны. Запомнить номер или фамилию диспетчера.
- 2.2. Организовать эвакуацию всех лиц, находящихся в корпусе, по эвакуационным путям к выходу из корпуса. Эвакуацию детей проводить во взаимодействии с педагогическим составом.
- 2.3. Осмотреть помещение, где произошла активация системы. Если признаков пожара (дым, огонь) нет, вернуться к пульту пожарной сигнализации и снять активацию системы. Доложить диспетчеру МЧС о ложной активации системы пожарной сигнализации.
- 2.4. После того, как система восстановит работоспособность, разрешить детям (людям), эвакуированным из здания войти в здание.
- 2.5. Если в здании пожар (дым, пламя) – безотлагательно подтвердить диспетчеру о пожаре. Экстренно доложить о пожаре администрации учреждения: ответственному по ПБ, директору, зам. директора по АХЧ, ведущему специалисту по комплексной безопасности.
- 2.6. Прекратить (при необходимости) подачу электроэнергии в здание, в порядке установленном энергетиком учреждения.
- 2.7. Принять посильные меры по тушению пожара.
- 2.8. Постоянно поддерживать связь с диспетчером МЧС, полицией, администрацией учреждения.
- 2.9. Дежурному администратору использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
- 2.10. Убедиться в полной эвакуации детей (людей) из корпуса. Безотлагательно сообщить диспетчеру МЧС о возможном невыходе людей из корпуса.
- 2.11. Обеспечить беспрепятственный подъезд специальных машин к корпусу (пожарная охрана, полиция, скорая помощь).

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности учреждения



А.Л. Саркисян