

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АЛЫЕ ПАРУСА»**

СОГЛАСОВАНО

Представитель трудового
коллектива
ГБУ ДО РК «ДОЦ «Алые паруса»

 Е.С. Борисова
«11» января 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДО РК
«ДОЦ «Алые паруса»


В.Г. Шеколдин
«11» января 2021 г.

Приказ от «11» января 2021 № 9

ИНСТРУКЦИЯ

**о мерах пожарной безопасности в медицинском пункте
ИПБ – 010 - 21**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция, о мерах пожарной безопасности в помещениях медицинского пункта (далее - инструкция) разработана для ГБУ ДО РК «ДОЦ «Алые паруса» (далее - учреждение) в соответствии разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).
- 1.2. Ответственным за пожарную безопасность в медицинском пункте является руководитель подразделения, назначаемый приказом директора учреждения.
- 1.3. Помещения медицинского пункта оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и системой управления эвакуацией при пожаре. Сигналы звуковые и речевые обязательны для исполнения всеми людьми находящимися в медицинском пункте в момент активации системы.
- 1.4. Телефон для связи с пожарной охраной: 101.
- 1.5. Запрещено захламлять помещения медицинского пункта различными материалами, оборудованием, мебелью.
- 1.6. В помещениях медицинского пункта категорически запрещено курить или пользоваться открытым огнем. Курение на территории образовательного учреждения не предусмотрено.
- 1.7. Эвакуационные пути должны быть чистыми, без препятствий. Запрещено размещать мебель на путях эвакуации.
- 1.8. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы.
- 1.9. Запрещено проводить уборку помещений с применением бензина, керосина, других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- 1.10. Запрещено хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие материалы, взрывчатые вещества, баллоны с горючими газами.
- 1.11. Запрещено использовать помещения медицинского пункта для хранения оборудования, мебели.
- 1.12. Электрооборудование медицинского пункта включается на время выполнения процедур. По окончании процедур электрооборудование должно отключаться от сети.
- 1.13. В медицинском пункте запрещено оставлять включенными в электросеть бытовые приборы, использовать нестандартные (самодельные)

электронагревательные приборы, удлинители. Запрещено использовать неисправные электроприборы, электропровода, кабели, выключатели, розетки.

- 1.14. Отключение электроэнергии производится в щитовой электротехническим персоналом.

2. При получении сигнала о пожаре в медицинском пункте:

- 2.1. При получении сигнала АПС о пожаре в медицинском пункте, сообщить о сработке системы пожарной сигнализации по телефону 101 диспетчеру пожарной охраны: назвав адрес учреждения (ул. Аллея Дружбы, 23); место возникновения пожара, а также свою фамилию, четко и лаконично ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны. Запомнить номер или фамилию диспетчера.
- 2.2. Организовать эвакуацию всех лиц, находящихся в медицинском пункте.
- 2.3. Если признаков пожара (дым, огонь) нет, вернуться к пульту пожарной сигнализации и снять активацию системы. Доложить диспетчеру МЧС о ложной активации системы пожарной сигнализации.
- 2.4. Разрешить доступ в медицинский пункт.
- 2.5. Если в медицинском пункте пожар (дым, пламя) – безотлагательно подтвердить диспетчеру о пожаре. Экстренно доложить о пожаре администрации учреждения. Организовать эвакуацию людей из медицинского пункта.
- 2.6. Прекратить (при необходимости) подачу электроэнергии в медицинский пункт, в порядке установленном энергетиком учреждения.
- 2.7. Принять посильные меры по тушению пожара.
- 2.8. Постоянно поддерживать связь с диспетчером МЧС.
- 2.9. Обеспечить беспрепятственный подъезд специальных машин к медицинскому пункту.

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности учреждения



А.Л. Саркисян